

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สวนป่าคลองท่อม
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งภายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๕๔๓,๒๐๐ บาท

๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๒๐๑,๐๐๐ บาท

รวมวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อทั้งสิ้น ๙๗๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว เป็นไปพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงเห็นควรกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

ด้วยตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) แผนงานที่ ๒ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (งบลงทุน) (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จำนวน ๓ รายการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๗๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตั้งภายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

๒. เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๔.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศที่จะต้องดำเนินการติดตั้งภายในโครงการก่อสร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๕.๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ และขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู

๑.๒ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู โดยมีระบบฟอกอากาศด้วย และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน

๑.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๑.๓.๑ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio : EER) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๖ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed

๑.๓.๒ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed

๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบในการพิจารณา

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed หรือเป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒ มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๒.๓ มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก สำหรับกรองฝุ่นละอองที่ช่องลมดูดกลับโดยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก

๒.๔ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๒.๕ ใช้สารทำความเย็น น้ำยา R๒๒ หรือ R๔๑๐A หรือ R๓๒ หรือที่ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องปรับอากาศและตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖ ใช้รีโมทชนิดไร้สาย แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด

๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรท์ โดยมีสวิตช์เบรกเกอร์ควบคุม ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า ท่อทองแดง ท่อน้ำทิ้ง รางคราบท่อ ฯลฯ เป็นต้น โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วน

๓.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องมาตรวจสอบและบริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี

๕.๒ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ และขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๑.๒ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยมีระบบฟอกอากาศด้วย และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน

๑.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๑.๓.๑ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio : EER) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๖ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed

๑.๓.๒ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed

๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบในการพิจารณา

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed หรือเป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒ มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๒.๓ มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก สำหรับกรองฝุ่นละอองที่ช่องลมดูดกลับโดยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก

๒.๔ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๒.๕ ใช้สารทำความเย็น นํ้ายา R๒๒ หรือ R๔๑๐A หรือ R๓๒ หรือที่ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องปรับอากาศและตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖ ใช้รีโมทชนิดไร้สาย แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด

๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต โดยมีสวิตช์เบรกเกอร์ควบคุม ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า ท่อทองแดง ท่อน้ำทิ้ง รางคราบท่อ ฯลฯ เป็นต้น โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วน

๓.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องมาตรวจสอบและบริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี

๕.๓ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ และขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๑.๒ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู โดยมีระบบฟอกอากาศด้วย และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน

๑.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๑.๓.๑ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio : EER) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed

๑.๓.๒ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) ไม่น้อยกว่า ๑๔.๐ บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed

๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบในการพิจารณา

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed หรือเป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒ มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๒.๓ มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก สำหรับกรองฝุ่นละอองที่ช่องลมดูดกลับโดยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก

๒.๔ มีความหนาแน่นเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

/๒.๕ ใช้สาร...

๒.๕ ใช้สารทำความเย็น น้ำยา R๒๒ หรือ R๔๑๐A หรือ R๓๒ หรือที่ดีกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องปรับอากาศและตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖ ใช้รีโมทชนิดไร้สาย แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด

๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต หรือระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต โดยมีสวิตช์เบรกเกอร์ควบคุม ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า ท่อทองแดง ท่อน้ำทิ้ง รางคราบท่อ ฯลฯ เป็นต้น โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วน

๓.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องมาตรวจสอบและบริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี

๖. กำหนดส่งมอบ

ส่งมอบและติดตั้ง ณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม ต. เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องมาตรวจสอบและบริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินที่ได้รับ ๗๗๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๙. งวดการจ่ายเงิน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จะชำระเงินค่าจัดซื้อตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุทั้งหมดเรียบร้อยและคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาให้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑. การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคาพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยให้พิจารณาจากราคารวม

๒. ก่อนลงนามในสัญญา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๑๑. ข้อกำหนดในการวิจารณ์ หรือเสนอแนะร่างขอบเขตงาน

๑. ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ภายในระยะเวลาที่ประกาศ โดยส่งไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๒ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้จะถือวันที่และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นสำคัญ

๒. ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๗ - ๒๘๑๑๓๒ ส่งภายในระยะเวลาที่ประกาศ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้จะถือวันที่ของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นสำคัญ แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที

๓. ทาง E - mail : Sontaya.s@fio.co.th ในระยะเวลาที่ประกาศ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้จะถือวันที่และเวลาที่ปรากฏบน E - mail เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชนุดม เพชรสังข์)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๘)

ฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจริญ ดวงทอง)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานจัดการผลผลิตและเครื่องจักรกล

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายมนต์ชัย วัฒนเชื้อ)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานแผนงานและประเมินผล

ส่วนแผนงานและประเมินผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้